

別表第1(第8条関係)

点検検査員及び点検検査実施基準

1 火災予防上の自主検査

点検検査員	区 分	検 査 事 項	検 査 回 数
管理要項第3条 第3項に定める 財産使用者	整理整頓の状況	屋 内 一 般	終 業 時 (電 気・機 械 室 等 は 随 時)
		屋 外 一 般	
"	喫煙管理状況	屋 内 一 般	"
		屋 外 一 般	
"	火気使用設備	機 械 器 具	終 業 時
		機械器具の管理状況	週 1 回
"	廊下, 出入口, 非常 口, 通路の障害状況	屋 内 一 般	"
		屋 外 一 般	
"	建築物の破損等	屋 内 一 般	年 4 回
		屋 外 一 般	
施設課設備係長	電 気 設 備	月 例 点 検	月 1 回
		定 期 精 密 点 検	年 1 回
	ガ ス 設 備	定 期 点 検	毎 年 1 回
"	危 険 物 関 係	月 例 点 検	月 1 回
		定 期 点 検	年 2 回

## 2 消防用設備等の点検

点検検査員	内 容		総合点検	外観点検 機能点検	一般点検
	種 類				
施設課 設備係長	警報設備等	自動火災報知 設 備	年 1 回	6 か 月 1 回	随 時
		防火戸, 防火 シャッター	〃		〃
〃	消 火 設 備	屋 内 消 火 栓 設 備	〃	6 か 月 1 回	〃
		屋 外 消 火 栓 設 備	〃	〃	
		ハロゲン化物 消 火 設 備	〃	〃	〃
経理課 契約係長		消 火 器		〃	〃
施設課 設備係長	避 難 設 備	誘 導 灯		〃	〃
〃	水	連 結 送 水 管		〃	〃
		消 防 用 水 槽		〃	〃