

別表第1(第8条関係)

点検検査員及び点検検査実施基準

1 火災予防上の自主検査

点検検査員	区分	検査事項	検査回数
管理要項第3条 第3項に定める 財産使用者	整理整頓の状況	屋内一般	終業時 (電気・機械 室等は随時)
		屋外一般	
"	喫煙管理状況	屋内一般	"
		屋外一般	
"	火気使用設備	機械器具	終業時
		機械器具の管理状況	週 1 回
"	廊下, 出入口, 非常 口, 通路の障害状況	屋内一般	"
		屋外一般	
"	建築物の破損等	屋内一般	年 4 回
		屋外一般	
施設環境課保全係 長	電気設備	月例点検	月 1 回
		定期精密点検	年 1 回
	ガス設備	定期点検	毎年 1 回
"	危険物関係	月例点検	月 1 回
		定期点検	年 2 回

2 消防用設備等の点検

点検検査員	内 容		総合点検	外観点検 機能点検	一般点検
	種 類				
施設環境課 保全係長	警報設備等	自動火災報知 設 備	年 1 回	6 か月 1 回	随 時
		防火戸, 防火 シャッター	〃		〃
〃	消火設備	屋内消火栓 設 備	〃	6 か月 1 回	〃
		屋外消火栓 設 備	〃	〃	
		ハロゲン化物 消火設備	〃	〃	〃
会計課契約係長		消 火 器		〃	〃
施設環境課 保全係長	避難設備	誘 導 灯		〃	〃
〃	水	連結送水管		〃	〃
		消防用水槽		〃	〃

別表第2(第11条関係)

