



国立大学法人豊橋技術科学大学 Press Release

平成27年10月28日

旭化成建材（株）が杭工事を施工した本学施設について

本学の学生宿舎F棟が標記の件に該当する工事であったことが10月27日（火）に愛知県建築指導課からの連絡により判明いたしました。

この学生宿舎は、旭化成建材（株）が施工した3,040件のうちの1件であります。横浜市のマンション傾斜問題の工事に関与した担当者が実施した41件の工事には含まれません。

本日、大学において、緊急に目視による調査（水平及び垂直のずれ調査、クラック調査）を実施した結果、現時点では、特に異常はないと判断しております。

なお、今後、施工業者である栗本建設工業（株）による確認調査等を実施することとしております。

（対象施設）

学生宿舎F棟
鉄筋コンクリート造6階建て
延べ面積 1,998 m²
平成20年6月着工、平成21年3月完成

（本で行った調査）

水平調査 : 床の高さに差がないかの調査
垂直調査 : 建物の傾き調査
クラック調査 : 柱、梁等建物のひび割れ調査

本件に関する連絡先

本件担当 : 施設課長 渋谷 TEL:0532-44-6530
施設課副課長 鹿嶋 TEL:0532-44-6531
広報担当 : 総務課長 萩平 TEL:0532-44-6501
総務課広報係 高柳・梅藤 TEL:0532-44-6506